認定番号　1112－04405－60

認定合格証

建築工事用垂直ネット

KN-815

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日　平成23年12月31日

キョーワ株式会社　殿
（能登第七工場）

社団法人　仮設工業会
会長　鈴木芳美

試験番号　1112-04405-6001
発 行 日：平成23年12月31日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会
会長 鈴木 芳美

1 申　請　者　キョーワ株式会社
2 工　場　名　能登第七工場
3 種類、型式及び数量　建築工事用垂直ネット　KN-815　3枚
4 適用規格・基準　社団法人仮設工業会認定基準
第30章建築工事用垂直ネット
5 試験実施日　平成23年12月6日
6 試験場所　大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「4構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2)－1 網糸の引張試験　100kN 万能試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1		2		3	
網地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
強 度 [N]	309	308	294	297	298	282
認定基準による値	強度 270 N 以上					

(2)－2 取付け網及び縁網の引張試験　100kN 万能試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1	2	3
強 度 [kN]	5	5	5
認定基準による値	強度 3 kN 以上		

(2)－3 落下試験

供試体 No.	1	2	3
網地の異常	無	無	無
認定基準による値	貫通せず、かつ、網糸が切断しないこと		

(3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特記事項

特になし