



認定番号 1112-04402-32

認定合格証

安全ネット

KSK-3000

KSK-4815E

KSK-1780-BOUEN

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成23年12月31日

キョーワ株式会社 殿
(能登第一工場)

社団法人 仮設工業会
会長 鈴木 芳美





試験番号 1112-04402-3201

発行日：平成23年12月31日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木 芳美



- 申請者 キョーワ株式会社
- 工場名 能登第一工場
- 種類、型式及び数量 安全ネット KSK-1780-BOUEN 4枚
- 適用規格・基準 社団法人仮設工業会認定基準
第5章安全ネット
- 試験実施日 平成23年12月9日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「4構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2)-1 網糸の引張試験

100kN 万能試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					平均値
サンプル No.	1	2	3	4	5	
強度[kN]	0.49	0.50	0.47	0.49	0.48	0.48
認定基準による値	0.35kN 以上					平均値 0.40kN 以上

(2)-2 縁綱及び吊綱の引張強度試験

100kN 万能試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1		
サンプル No.	1	2	3
強度[kN]	18.1	17.2	16.7
認定基準による値	14.7kN以上		

(2)-3 安全ネットの落錘による性能試験

供試体 No.	2	3	4
減速度 [m/s ²]	118	116	118
網地の異常	無	無	無
認定基準による値	減速度	147 m/s ² 以下	
	網地の異常	著しい損傷及び貫通を認めず	

(3) 表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特記事項

特になし